



Gmina Nędza

ul. Jana III Sobieskiego 5, 47-440 Nędza, regon: 276258470, NIP: 639-196-77-77
tel./fax 32 410 23 99, email: ug@nedza.pl www.nedza.pl www.bip.nedza.pl
numer konta bankowego: ING 65 1050 1328 1000 0004 0003 2868

Nędza, dnia 13.03.2019 r.

Nr zamówienia: ZPI. 271.10.2018

Nr dokumentu: ZPI.271.10.17.2018

Wszyscy oferenci
www.bip.nedza.pl

DOTYCZY: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn

**„WYKONANIE INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH
NA TERENIE GMINY NĘDZA”
planowanego do realizacji w ramach Projektu
„Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin
Partnerskich”**

Odpowiadając na pismo Oferenta informuję:

Pytanie 1 :

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza inwertery o następujących parametrach :

- dla instalacji jednofazowej o mocy 2,24 kW zakres napięcia 60 – 450 V
- dla instalacji jednofazowej o mocy 3,36 kW zakres napięcia 60 – 500 V
- dla instalacji trójfazowej o mocy 3,92 kW, 4,48 kW, 4,76 kW, 5,6 kW, 6,72 kW i 7,84 kW zakres napięcia 160–900V, napięcie startu 180V oraz maksymalne napięcie po stronie stałoprądowej 1000V.

Urządzenia o podanych powyżej parametrach nie wpłyną negatywnie na pracę instalacji fotowoltaicznej. W zdecydowanej większości sprzętów napięcia startów są większe niż podane w wymaganiach, a mając na uwadze zasadę konkurencyjności prosimy no dopuszczenie urządzeń o wyżej wymienionych parametrach

Odpowiedź 1:

Zakres podany dla falowników jednofazowych, instalacje 2,24 kWp i 3,36 kWp, podane parametry spełniają minimalne parametry określone w PFU. Jednocześnie Zamawiający zmienia zapis maksymalnego napięcia prądu stałego na: nie więcej niż 1000 V

Drugą część pytania dotyczącego falowników trójfazowych, Zamawiający zmienia zakres napięcia prądu stałego na: nie więcej niż 1000 V. Jednocześnie zakres napięcia w falownikach dopasowany adekwatnie.

Zamawiający zmienia dla falowników trójfazowych dla wszystkich mocy :

- napięcie startu minimum 200 V
- zakres napięcia 180 V - nie więcej niż 1000 V

Z up. **WÓJTA**

Edyta Szaj
GŁÓWNY SPECJALISTA