

Nędza, dnia 04.08.2024 r.

Anna Cieślik
Wiceprzewodnicząca
Rady Gminy Nędza

Do Pana
Leszka Pietrasza
Wójta Gminy Nędza
za pośrednictwem
Pani Edyty Szajt
Przewodniczącej Rady Gminy Nędza

INTERPELACJA

w sprawie nakładów poniesionych na utrzymanie oczyszczalni ścieków w Gminie Nędza

W związku z licznymi pytaniami i wątpliwościami mieszkańców dotyczącymi kosztów utrzymania oczyszczalni ścieków w naszej gminie, zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie szczegółowych informacji na ten temat,

1. Całkowity koszt utrzymania oczyszczalni ścieków:

- Proszę o podanie całkowitych rocznych kosztów utrzymania oczyszczalni ścieków od czasu oddania obiektu do użytkowania, z podziałem na lata, koszty stałe i zmienne.

2. Struktura kosztów:

- Proszę o szczegółowe informacje dotyczące struktury kosztów związanych z utrzymaniem oczyszczalni ścieków, w tym:

- Koszty energii elektrycznej
- Koszty wynagrodzeń pracowników
- Koszty materiałów eksploatacyjnych i chemikaliów
- Koszty napraw i konserwacji
- Inne istotne koszty (proszę wymienić i określić)

3. Inwestycje i modernizacje:

- Czy w ostatnich pięciu latach przeprowadzono inwestycje lub modernizacje w oczyszczalni ścieków?

Jeśli tak, proszę o podanie:



PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE


Sp. z o.o.

47-440 NĘDZA, ul. Nad Sumią 2

Tel/Fax. 32 410 20 98 tel. dyżurny 604167430

www.pknedza.pl e-mail: kontakt@pknedza.pl

Przedsiębiorstwo Komunalne
sp. z o.o.
ul. Nad Sumią 2, 47-440 Nędza
NIP: 639-200-30-30, REGON: 242793734
tel. 32/4102098
Lp. dz. 133/2024



Nędza dnia 09.08.2024 r.

RG
DP

Rada Gminy Nędza
ul. Jana III Sobieskiego 5
47-440 Nędza

Dotyczy: *Interpelacji Anny Cieślik*

W odpowiedzi na przesłaną w mailu interpelację przesyłamy:

1. Całkowity koszt utrzymania oczyszczalni ścieków – zał. nr 1
2. Struktura kosztów – zał nr 1
3. Inwestycje i modernizacje – własność Gminy Nędza – Spółka posiada umowę dzierżawy
4. Wpływ na mieszkańców
 - Ilość obiektów podłączonych do oczyszczalni – 100
 - zestawienie dopłat do ceny – zał nr 2
 - zestawienie cen i stawek opłat dla zbiorowego odprowadzenia ścieków – zgodnie z taryfą – zał nr 2
 - Zgodnie z obowiązującymi przepisami aktualna taryfa dla zbiorowego odprowadzenia ścieków upłynie na początku stycznia 2026 dlatego na 120 dni przed jej zakończeniem należy złożyć wniosek do Wód Polskich celem zatwierdzenia nowych opłat i stawek wyliczonych na podstawie poniesionych kosztów.
5. Efektywność i ekologiczne aspekty:
 - głównym aspektem efektywności oczyszczalni ścieków są pozytywne wyniki badań ścieków oczyszczonych - jak w załączonej tabeli z wynikami badań.

PREZES ZARZĄDU
Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.
inż. Marek Niewrzot

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
Nad Suminą 2, 47-440 Nędza

zał. Nr 1

KOSZTY OCZYSZCZALNI W LATACH 2021 - 2024

		30.06.2024	2023	2022	2021
1	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	42 846,45	97 709,40	85 716,65	42 621,28
	w tym koszty energii	31 496,39	82 430,41	55 072,04	31 554,11
2	USŁUGI OBCE	67 487,49	117 247,52	107 693,68	38 987,46
	w tym reimynty i konserwacje	4 160,00	15 734,76	7 431,06	2 400,00
	w tym dzierżawa oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej	19 852,68	33 885,35	33 356,65	15 808,41
	w tym odbiór odpadów	23 340,40	40 210,20	32 084,00	0,00
3	OPŁATY I PODATKI	17 726,90	34 126,89	29 334,50	16 969,00
4	WYNAGRODZENIA	148 284,17	267 283,94	253 225,63	57 967,32
5	NARZUTY WYNAGRODZEN	32 246,91	60 190,62	55 793,63	15 170,63
6	KOSZTY POZOSTAŁE	3 836,43	7 943,64	11 541,70	3 691,97
	w tym ubezpieczenie	3 836,43	7 943,64	8 761,04	3 691,97
7	AMORTYZACJA	9 990,70	18 987,11	17 645,04	0,00
	SUMA	322 419,05	603 489,12	560 950,83	175 407,66

spol
Główna Księgowa
Justyna Bonk-Mozgawa

PREZES ZARZADU
Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.
inż. Marek Niewrzol

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
Nad Suminą 2, 47-440 Nędza

zał nr 2

I. DOPLATY OTRZYMANE DO 1M3 DO CENY ZGODNIE Z UCHWAŁĄ RADY GMINY NĘDZA W ROKU:

Nazwa kosztu	DO 30.06.2024	2023	2022	2021
1 DOPLATA DO CENY	210 476,26	422 302,39	689 004,13	81 535,68
SUMA	210 476,26	422 302,39	689 004,13	81 535,68

2. ZESTAWIENIE CEN I STAWEK OPŁAT DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW - ZATWIERDZONE PRZEZ WODY POLSKIE

PIERWSZA TARYFA NA OKRES 18 MCY OD LIPCA 2021				
Cena zł/m3 netto	95,21			
stawka opłaty abonamentowej netto	10,00			
dopłata do ceny 1 m3 netto	85,21			
TARYFA NA OKRES 36 MCY OD STYCZNIA 2023				
okres 1-12 m-cy obowiązywania taryfy				
Cena zł/m3 netto	56,95			
stawka opłaty abonamentowej netto	10,00			
dopłata do ceny 1 m3 netto	46,95			
okres 13-24 m-cy obowiązywania taryfy				
Cena zł/m3 netto	57,95			
stawka opłaty abonamentowej netto	10,00			
dopłata do ceny 1 m3 netto	47,95			
okres 25-36 m-cy obowiązywania taryfy				
Cena zł/m3 netto	58,36			
stawka opłaty abonamentowej netto	10,00			
dopłata do ceny 1 m3 netto	48,36			

sp. z o.o.

Główna Księgowa

Justyna Bonk-Mozgawa

PREZES ZARZĄDU

Przedsiębiorstwa Komunalne Nędza Sp. z o.o.

Marek Flewicz

Badania ścieków 2024 r	DATA	Wyniki badań	Badanie wody powierzchniowej Łęgoń		Wyniki badań	Wyniki badań	Wyniki badań	Wyniki badań	Wyniki badań
			Przed wylotem mg/l	Za wylotem mg/l					
Ściek oczyszczony	NORMA								
BZT-5	≤25 mg/l	<1,0	-	1,0	<1,0				
ChZT-Cr	≤125 mg/l	44,0	16,7	12,0	46,1				
Zawiesina ogólna	≤35 mg/l	<5,0	32,1	32,4	<5,0				
Ściek surowy									
BZT-5		555			423				
ChZT-Cr		1320			1140				
Zawiesina ogólna		380			478				

Przedsiębiorstwo Komunalne

sp. z o.o.

ul. Nad Sarnią 3, 47-440 Nędza

NIP: 639-200-30-30, REGON: 242793734

tel/fax 33-4102998

WYNIKI BADAŃ

Badania ścieków 2023 r		31.01.23r	24.02.23r	31.03.2023	30.06.2023r	29.09.2023r	28.12.2023r
DATA		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Ściek oczyszczony	NORMA						
BZT-5	≤25 mg/l	9,7	4,10	3,10	1,90	4,10	4,30
ChZT-Cr	≤125 mg/l	17,1	62,3	54,5	35,1	54,6	56,6
Zawiesina ogólna	≤35 mg/l	12,2	6,3	5,6	9,7	5,3	8,7
Ściek surowy							
BZT-5		432	556	709	684	466	723
ChZT-Cr		886	1490	1660	1190	992	1280
Zawiesina ogólna		170	536	458	298	418	622

PREZES ZARZĄDU
Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.

inż. Marek Niewrzol

WYNIKI BADAŃ

Badania ścieków 2022 r	DATA	NORMA	25.02.22r	31.03.22r	29.04.22r	31.05.22r	29.06.22r	29.07.22r	30.08.22r	30.09.22r	28.10.22r	25.11.22r	30.12.22r
			mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Ściek oczyszczony	BZT-5	≤25 mg/l	4,5	6,6	16,5	17,1	14,7	6,3	7,5	5,4	6,00	2,9	3,0
	ChZT-Cr	≤125 mg/l	69	102	90,1	82,2	96,3	54,4	52,2	22,2	44,4	17,9	12,4
	Zawiesina ogólna	≤35 mg/l	18,4	20,7	35,8	31,5	31,6	<5,0	10,1	5,4	6,7	<5,0	5,0
Ściek surowy													
BZT-5			-	-	566	487	715	658	545	459	461	709	566
ChZT-Cr			-	-	980	979	1210	1180	987	1550	1330	1420	1380
Zawiesina ogólna			-	-	230	254	333	228	284	297	508	418	258