



Gmina Nędza

ul. Jana III Sobieskiego 5, 47-440 Nędza, regon: 276258470, NIP: 639-196-77-77
tel./fax 32 410 23 99, email: ug@nedza.pl www.nedza.pl www.bip.nedza.pl
numer konta bankowego: ING 65 1050 1328 1000 0004 0003 2868

Nędza, dnia 09.05.2019 r.

Nr zamówienia: ZPI. 271.10.2018

Nr dokumentu: ZPI.271.10.22.2018

Wszyscy oferenci
www.bip.nedza.pl

DOTYCZY: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn

**„WYKONANIE INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH
NA TERENIE GMINY NĘDZA”
planowanego do realizacji w ramach Projektu
„Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin
Partnerskich”**

Odpowiadając na pisma Oferentów udzielamy odpowiedzi:

Pytanie 1 :

- Prosimy o dopuszczenie modułów o mocy 280Wp polikrystalicznych w technologii half-cut czyli składających się ze 120 ogniw o wymiarach max. 992x1675mm. Podane maksymalne wymiary przez Zamawiającego są nierealne do osiągnięcia przez światowych producentów modułów fotowoltaicznych w technologii half-cut. Wprowadzając taki zapis, Zamawiający w znaczny sposób ogranicza zakres dostępnych modułów PV

Odpowiedź 1:

- Zamawiający wprowadza zmianę rozmiaru modułu fotowoltaicznego na max. : 995 mm x 1680 mm

Pytanie 2 :

Zwracam się z uprzejmą prośbą do zamawiającego o udzielenie informacji dotyczącej pokryć dachowych dla wszystkich instalacji fotowoltaicznych, której montaż zamawiający przewiduje na połaci dachowej budynków mieszkalnych, dachach garaży, budynków gospodarczych. Informacja ta jest konieczna dla wyceny konstrukcji montażowej która jest jednym z elementów kompletnej instalacji fotowoltaicznej.

Odpowiedź 2:

- Zamawiający w PFU określił rodzaj konstrukcji dachu. W wiedzy Zamawiającego jest to informacja wystarczająca dla potrzeby wyceny kosztów konstrukcji. Zamawiający zwraca również uwagę, iż dopuszcza zmianę lokalizacji modułów fotowoltaicznych na etapie projektowym przez Wykonawcy.



Gmina Nędza

ul. Jana III Sobieskiego 5, 47-440 Nędza, regon: 276258470, NIP: 639-196-77-77
tel./fax 32 410 23 99, email: ug@nedza.pl www.nedza.pl www.bip.nedza.pl
numer konta bankowego: ING 65 1050 1328 1000 0004 0003 2868

Pytanie 3 :

Zwracam się z uprzejmą prośbą do zamawiającego, o zgodę na użycie modułów wyższej mocy jednostkowej zachowując min moc instalacji, która jest wpisana w projekt techniczny, zmniejszając ilość sztuk.

Odpowiedź 3:

- **Zamawiający określił moc minimum modułu fotowoltaicznego więc pytanie jest niezrozumiałe. Wszystkie parametry podane są parametrami minimum.**

Pytanie 4 :

Prosimy o potwierdzenie, że montaż nowej oraz przystosowanie instalacji odgromowej do instalacji fotowoltaicznej nie wchodzi w zakres prac Wykonawcy. Dodatkowo, prosimy o informację, czy obiekty objęte projektem posiadają instalacje odgromową.

Odpowiedź 4:

- **Montaż nowej instalacji odgromowej nie jest w zakresie projektu. Natomiast przystosowanie instalacji odgromowej zostało opisane w PFU.**

Wójt Gminy Nędza

Anna Iskała